



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
ГУ МЧС России по Ярославской области  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Угличскому, Мышкинскому и Большесельскому районам  
152610, Ярославская область, г. Углич, ул. Ярославская, д.10/2, телефон/факс 8(48532)2-23-07**

**Предписание N109/ 1 /1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара  
МОУ Ильинская СОШ  
И.о. директора МОУ Ильинская СОШ  
Мазяровой Валентине Владимировне**

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Угличского, Мышкинского и Большесельского районов Ярославской области по пожарному надзору №109 от 07.09.2018г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 21 сентября 2018г. в период с 10 ч.00мин. до 11ч.00мин. проведена плановая выездная проверка главным государственным инспектором Угличского, Мышкинского и Большесельского районов Ярославской области по пожарному надзору Крайновым Александром Викторовичем и государственным инспектором Угличского, Мышкинского и Большесельского районов Ярославской области по пожарному надзору Морозовой Антониной Евгеньевной в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения Ильинская средняя общеобразовательная школа на объекте, расположенном по адресу: Ярославская область, Угличский район, с. Ильинское, ул. Светлая, д.9, совместно с Мазяровой В.В.- и.о. директора МОУ Ильинская СОШ.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только в случае выполнения)
1.	Наружные пожарные лестницы (маршевые лестницы №1, №2) выполнить в соответствии с требованиями норм по пожарной безопасности. Устранить нарушения, указанные в Акте испытания ЯОООО ВДПО от 29.08.2017г.	п.24 ППРВРФ, ст. 2 ФЗ № 69 от 21.12.1994, п.4.4.2 СП 1.13130.2009, п.6.30* СНиП 21-01-97*, п.4.2 ГОСТ Р 53254-2009	01.08.2019	

2.	Двери запасных выходов из младшей и старшей групп оборудовать запором, обеспечивающим возможность свободного их открывания изнутри без ключа.	п. 35 ППРвРФ	01.12.2018
3.	Складское помещение у запасного выхода из столовой оборудовать пожарными извещателями АУПС.	Ст. 2 ФЗ № 69 от 21.12.1994, п.4 НПБ 110-03, СП 5.13130.2009* прил. А, п. А4, п.38 табл. А3 .	01.08.2019
4.	Тамбуры запасных выходов из прачечной, младшей группы оборудовать пожарными извещателями АУПС.	Ст. 2 ФЗ № 69 от 21.12.1994, п.4 НПБ 110-03, СП 5.13130.2009* прил. А, п. А4, п.38 табл. А3 .	01.08.2019
5.	Запасные выходы со второго этажа из помещений начальных классов оборудовать световыми указателями «Выход».	ст. 2 ФЗ № 69 от 21.12.1994, п.61 ППРвРФ СП 3.13130.2009 таб.2 (таблице 2 НПБ 104-03).	01.08.2019
6.	Запасной выход из холла второго этажа на улицу оборудовать световым указателем «Выход».	ст. 2 ФЗ № 69 от 21.12.1994, п.61 ППРвРФ СП 3.13130.2009 таб.2 (таблице 2 НПБ 104-03).	01.08.2019
7.	Убрать металлическую конструкцию с лампой освещения, перегораживающую запасной выход со второго этажа на улицу.	п. 36(б) ППРвРФ	01.12.2018
8.	В прачечной закрыть крышкой распаячную коробку.	п.42 ППРвРФ	01.12.2018
9.	Убрать с пути эвакуации, коридор в старшей группе, шкаф, препятствующий свободной эвакуации людей из помещения.	п. 36(б) ППРвРФ	01.12.2018

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Угличского, Мышкинского  
и Большесельского районов  
Ярославской области по пожарному надзору  
Морозова А.Е.




М.Е.П.

(подпись)

« 28 » сентября 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

и.о. директора Морозова З.В.

  
(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

« 28 » 09 2018г.