

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Ярославской области в Угличском муниципальном районе**
(ТО Управления Роспотребнадзора по ЯО в УМР)
152613, г. Углич, Ярославская область, ул. Северная, д. 5

Муниципальное общеобразовательное учреждение
Ильинская средняя общеобразовательная школа
152630, Ярославская область, Угличский
район, с. Ильинское, ул. Центральная, д. 14

Предписание № 582
об устранении выявленных нарушений

«02» июля 2019 г.

г. Углич

При обследовании объекта, рассмотрении документов, Муниципального общеобразовательного учреждения Ильинская средняя общеобразовательная школа (летнего оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей) по адресу 152630, Ярославская область, Угличский район, с. Ильинское, ул. Центральная, д. 14 (Акт проверки № 728 от 02.07.2019)

Выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний /отравлений/ людей:

1. Допущен до работы персонал пищеблока без лабораторного серологического обследования на брюшной тиф – Репина И.И. (повар), Стрижоа О.С. (повар), что является нарушением ч. 1 ст. 28, ст. 36 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г.; п. 1.7, п. 1.8 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» (далее СанПиН 2.4.4.2599-10).

2. Не обеспечено проведение периодического профилактического планового обследования на энтеробиоз всех работников летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей, относящихся к декретированному контингенту, что является нарушением ч.1 ст. 28, ч.1, ст. 29 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г.; п. 4.3.2, п. 4.3.4., п. 4.3.5. СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза»; п. 4.12., п. 11.1. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»; 1.7, п. 1.8 СанПиН 2.4.4.2599-10, п. 13.9. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее СанПиН 2.4.5.2409-08).

3. Не организован производственный контроль за проведением мероприятий по вакцинопрофилактике инфекционных болезней у работников образовательного учреждения, на момент проверки в личных

медицинских книжках - отсутствует информация о прививках против кори у Липиной В.А. (воспитатель) , Наумовой Н.М. (тех. служащая), что является нарушением ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 29, ст. 35 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г.; 1.7, п. 1.8 СанПиН 2.4.4.2599-10; п. 1.5. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; п. 4.3., п. 18.1. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; п. 6.2. СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита», приложения № 1 к Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

4. Качество питьевой воды из крана холодной воды в школе не соответствует гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям: железо - 2 мг/дм³ при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/дм³, мутность - 5,3 мг/дм³ при гигиеническом нормативе не более 1,5 мг/дм³, что подтверждается Протоколом лабораторных исследований № 1283, выполненного Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Угличском муниципальном районе» и является нарушением ч. 1 ст. 19 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п. 2.2, п. 3.1, п. 3.2. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

5. Качество питьевой воды из крана холодной воды в столовой не соответствует гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям: железо - 2,4 мг/дм³ при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/дм³, мутность - 5,44 мг/дм³ при гигиеническом нормативе не более 1,5 мг/дм³, что подтверждается Протоколом лабораторных исследований № 1283, выполненного Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Угличском муниципальном районе» и является нарушением ч. 1 ст. 19 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п. 2.2, п. 3.1, п. 3.2. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

6. Нарушаются требования к проведению профилактической дезинфекции на пищеблоке:

- по результатам лабораторного исследования, выполненного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Угличском МР» (протокол лабораторных исследований № 1282, дата отбора 17.06.2019г.) установлено, что концентрация приготовленного 0,015% рабочего раствора «Жавель Солид» составила - 0,17%, т.е. 0,015% рабочий раствор «Жавель Солид» приготовлен без учета требований методических требований (инструкции) по применению используемого дезинфицирующего средства, что является нарушением ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 29 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.; п. 11.4., п. 11.9., п. 11.15. СанПиН 2.4.4.2599-10; п. 3.4., п. 4.2.1. СП

3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности».

7. При производстве кулинарной продукции допускается нарушение рецептуры блюд в части уменьшения или увеличения закладки продовольственного сырья по сравнению с рецептурой блюд по технологической документации, что подтверждается протоколом лабораторных исследований № 1644 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Угличском МР» (дата отбора 16.07.2018 г.) - во 2-ом блюде «греча отварная» содержание жиров составило $3,41 \pm 0,34$ грамм при гигиеническом нормативе - $5,02 \pm 0,25$ грамм, что составило -32,07% отклонения от норматива $\pm 5\%$, что является нарушением ч. 1 ст. 17, ч. 1 ст. 28 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.; п. 9.8. СанПиН 2.4.4.2599-10;

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний /отравлений/ людей, **Предлагаю:**

1. Не допускать до работы персонал пищеблока без лабораторного серологического обследования работников на брюшную.

Срок - 01.06.2020

2. Не допускать до работы персонал летнего оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей без лабораторного обследования работников на энтеробиоз.

Срок - 01.06.2020

3. Провести мероприятия по вакцинопрофилактике инфекционных болезней у работников образовательного учреждения.

Срок - 01.06.2020

4. Обеспечить качество питьевой воды из крана холодной воды в столовой школы в соответствии с гигиеническими требованиями.

Срок - 01.06.2020

5. Обеспечить качество питьевой воды из крана холодной воды в школе в соответствии с гигиеническими требованиями.

Срок - 01.06.2020

6. Обеспечить проведение мероприятий по профилактической дезинфекции на пищеблоке в соответствии с требованиями п. 11.4., п. 11.9., п. 11.15. СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»; п. 3.4., п. 4.2.1. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности».

Срок - 01.06.2020

7. Обеспечить производство блюд и кулинарной продукции строго в соответствии с рецептурой блюд по технологической документации в соответствии с требованиями п. 9.8. СанПиН 2.4.4.2599-10

«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».

Срок - 01.06.2020


Ответственность за выполнение предложений возлагается на Муниципальное общеобразовательное учреждение Ильинская средняя общеобразовательная школа.

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания представить в срок до «01» июня 2020 года


Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях.

Начальник ТО Управления Роспотребнадзора
По Ярославской области в Угличском МР:


 О.Г. Мезина

Главный специалист-эксперт:

 М.А. Лузанова

Копию настоящего предписания получил:

«02» июля 2019 г.

✓  В.В. Мазярова