



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Ярославской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Угличскому, Мышкинскому и Большесельскому районам
152610, Ярославская область, г. Углич, ул. Ярославская, д.10/2, телефон/факс 8(48532)2-23-07

Предписание N108/ 1 /1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара
МОУ Ильинская СОШ
И.о. директора МОУ Ильинская СОШ
Мазяровой Валентине Владимировне

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Угличского, Мышкинского и Большесельского районов Ярославской области по пожарному надзору №108 от 07.09.2018г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 21 сентября 2018г. в период с 08 ч.30мин. до 10ч.00мин. проведена плановая выездная проверка главным государственным инспектором Угличского, Мышкинского и Большесельского районов Ярославской области по пожарному надзору Крайновым Александром Викторовичем и государственным инспектором Угличского, Мышкинского и Большесельского районов Ярославской области по пожарному надзору Морозовой Антониной Евгеньевной в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения Ильинская средняя общеобразовательная школа на объекте, расположенном по адресу: Ярославская область, Угличский район, с. Ильинское, ул. Центральная, д.14, совместно с Мазяровой В.В.- и.о. директора МОУ Ильинская СОШ.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Руководителю объекта пройти обучение мерам пожарной безопасности. (пожарно-технический минимум).	ст. 2 Федерального закона № 69-ФЗ п.3 ППР в РФ Приказ МЧС России № 645 от 12.12.07г.	01.12.2018	

2.	Выполнить измерения сопротивления заземлителей – молниезащиты зданий.	ст. 2 ФЗ №69 от 21.12.1994, СО 153-34.21.122 – 2003 разд.5, п.3	01.05.2019	
3.	Предоставить расчет необходимого количества огнетушителей на объекте.	п. 465 ППРВРФ прил. 1	01.05.2019	
4.	Оборудовать ограждениями наружную площадку и лестницу запасного выхода из здания.	ст. 2 ФЗ № 69 от 21.12.1994 п.4.3.4*, п.4.4.2* п.8.1.3 СП 1.13130.2009	01.05.2019	
5.	Дверь запасного выхода оборудовать запором, обеспечивающим возможность свободного её открывания изнутри без ключа.	п. 35 ППРВРФ	01.12.2018	
6.	Эвакуационные выходы из актового зала обозначить световыми оповещателями «Выход».	ст. 2 ФЗ № 69 от 21.12.1994 НПБ 104-03 п.3.13, таб.2	01.05.2019	
7.	В помещении котельной, где расположен эл. щит очистить от горючих материалов (мешки с топливными пеллетами).	п.42(ж) ППР в РФ	01.12.2018	
8.	Двери лестничных клеток 1-го и 2-го этажей оборудовать приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах.	ст. 2 ФЗ № 69 от 21.12.1994, п. 6.18*, п. 7.17 СНИП 21-01-97*, п.4.2.7 СП 1.13130.2009	01.05.2019	
Здание столовой				
9.	Повесить инструкцию о порядке действия персонала при получении сигнала о пожаре и неисправности систем противопожарной защиты объекта.	п.64 ППР в РФ	01.12.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Угличского, Мышкинского
и Большесельского районов
Ярославской области по пожарному надзору
Морозова А.Е.



М.Л.П. (подпись)

« 28 » сентября 2018 г.

Предписание для исполнения получил: и.о. директора Морозова В.В.

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

« 28 » 09 2018г.

№	Имя, фамилия, отчество должностного лица, которому вручено предписание	Должность	Подпись	Дата
	Руководителю объекта (подпись)			