



## МЧС РОССИИ

Управление надзорной деятельности  
и профилактической работы  
ГУ МЧС России по Ярославской области  
Отдел надзорной деятельности  
и профилактической работы по  
Угличскому, Мышкинскому и  
Большесельскому районам  
ул. Ярославская, д. 10/2, г. Углич,  
Ярославская обл., 152615.,  
тел./факс (48532) 2-13-37, 2-23-07 (г. Углич)  
E-mail: ogpnyglich@mail.ru  
28.09.2018г. № 413

152630, Ярославская область, Угличский рай  
Ильинское, ул. Центральная, д. 14

И.о. директора МОУ Ильинская СОШ  
Мазяровой В.В.

### ПРЕДСТАВЛЕНИЕ.

Государственный инспектор Угличского, Мышкинского и Большесельского районов Ярославской области по пожарному надзору Морозова Антонина Евгеньевна, рассмотрев постановление №112 от 28.09.2018 г. о наложении административного взыскания на и.о. директора МОУ Ильинская СОШ Мазярову В.В. за выявленные при проверке нарушения правил пожарной безопасности на объекте МОУ Ильинская СОШ по адресу: Ярославская область, Угличский район, с. Ильинское, ул. Центральная, д.14, установил:

21 -28 сентября 2018 г. при проведении плановой выездной проверки отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Угличскому, Мышкинскому и Большесельскому районам зданий, помещений и территории МОУ Ильинская СОШ по адресу: Ярославская область, Угличский район, с. Ильинское, ул. Центральная, д.14, являясь должностным лицом – руководителем объекта,

нарушила требования пожарной безопасности, в т.ч. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР), утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 и другие нормативные документы по пожарной безопасности

#### **а именно:**

1. Руководитель объекта не обучен мерам пожарной безопасности. (пожарно-технический минимум). ст. 2 Федерального закона № 69-ФЗ п.3 ППР в РФ Приказ МЧС России № 645 от 12.12.07г.
2. Не проведены измерения сопротивления заземлителей – молниезащиты зданий. (Протокол замеров от 2016 года) ст. 2 ФЗ№69 от 21.12.1994, СО 153-34.21.122 – 2003 разд.5, п.3
3. Не выполнен расчет необходимого количества огнетушителей на объекте. п. 465 ППРвРФ прил. 1
4. Не оборудована ограждениями наружная площадка и лестница запасного выхода из здания. ст. 2 ФЗ № 69 от 21.12.1994 п.4.3.4\*, п.4.4.2\* п.8.1.3 СП 1.13130.2009
5. Дверь запасного выхода не оборудована запором, обеспечивающим возможность свободного её открывания изнутри без ключа. п. 35 ППРвРФ
6. Эвакуационные выходы из актового зала не обозначены световыми оповещателями «Выход». ст. 2 ФЗ № 69 от 21.12.1994 НПБ 104-03 п.3.13, таб.2
7. В помещении котельной у эл. щита располагаются горючие материалы (мешки с топливными пеллетами). п.42(ж) ППР в РФ



8. Двери лестничных клеток 1-го и 2-го этажей не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах. ст. 2 ФЗ № 69 от 21.12.1994, п. 6.18\*, п. 7.17 СНиП 21-01-97\*, п.4.2.7 СП 1.13130.2009

**Здание столовой**

9. Отсутствует инструкция о порядке действия персонала при получении сигнала о пожаре и неисправности систем противопожарной защиты объекта. п.64 ППР в РФ

**чем совершила административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.4 ч. 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях**  
(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)


**На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 КоАП РФ**

Вам необходимо:

1. Рассмотреть настоящее представление.
2. Принять меры к устранению выявленных нарушений.
3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах направить мотивированный ответ в установленный законом месячный срок со дня его вынесения.


**В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.**

Государственный инспектор  
Угличского, Мышкинского и Большесельского районов  
Ярославской области  
по пожарному надзору

  
А.Е. Морозова

Представление получил

28.09.2018.

  
\_\_\_\_\_  
дата, должность, подпись